



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.08.2017 № 4313en-13-2-3 Инженер-проектировщику систем ОВ
На № _____ б/н _____ от 12.07.2017 г. ООО «ТПК «Вектор безопасности»
А.В. Ноготкову

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: mail@firepss.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщая следующее.

1. Подачу воздуха в надземную и подземную части лифтовой шахты допускается предусматривать одной системой приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей раздельную подачу воздуха в обе указанные выше части шахты.

2. Наиболее критическим условием защиты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» является его нахождение на основном посадочном этаже с открытыми дверями. Параметры систем приточной противодымной вентиляции рассчитываются на этот режим.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш