



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Гр-ну

М. Рябову

E-mail: 00-01@mail.ru

24.10.2017 № 907-129-12-2

На б/н от 28.09.2017 г.

По вопросам, затронутым в Вашем обращении, сообщаем, что проект пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов, второе издание, исправленное и дополненное, представленный в Отчете о НИР «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение технического регулирования в области пожарной безопасности», раздел 2 (п.1.3-12/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год) (далее – Пособие), является техническим документом. На данный момент данное Пособие не утверждено в установленном порядке. Ссылаться на него при оценке вероятностей эффективного срабатывания автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, системы противоподымной защиты некорректно.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш