



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.06.2017 № 30359н-13-4-4

На № 07/04 от 27.04.2017

О разъяснении требований
пожарной безопасности

Директору
«Института технического
регулирования и независимой
экспертизы Фогард»
И.И. Закирову

E-mail: dir@fogard.ru

По существу Вашего обращения сообщая, что:

1. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Определение класса функциональной пожарной опасности производится на стадии проектирования, исходя из анализа вышеуказанных характеристик для конкретного объекта.

2. «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утвержденная приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с изменениями, внесенными приказами МЧС России № 749 от 12.12. 2011 г. и № 632 от 02.12.2015 г.) и «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утвержденная приказом МЧС от 10.07.2009 г № 404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) не распространяются на подземные сооружения метрополитена.

3. Расчетное время эвакуации людей t_p из помещений и зданий определяется на основе моделирования движения людей до выхода наружу одним из следующих способов:

- по упрощенной аналитической модели движения людского потока;
- по математической модели индивидуально-поточного движения людей;
- по имитационно-стохастической модели движения людских потоков.

Подробное описание каждой модели приведено в приложениях № 2; 3 и 4 к Методике.

4. Требования к отчету по расчету пожарного риска (далее отчет), выполненного в соответствии с Методиками, изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации № 272 от 31.03.2009 г., иные требования к составу отчета в настоящее время отсутствуют.

Вместе с тем, расчётная схема эвакуации выполняется исполнителем при проведении расчета в соответствии с приложением 5 к пунктам 10, 11 Методики и является частью расчета по определению расчетного времени эвакуации, где в качестве исходных данных используются объемно-планировочные решения объекта.

Главный инженер



Г.Н. Панфилов