



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.11.2017 № 5884эл - 13-2-3

На № 130/37 от 06.10.2017 г.

Директору

ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»

А.Н. Голдакову

E-mail: gvv@eg-holding.ru

По существу изложенного вопроса сообщаю, что при условном делении на дымовые зоны помещения торгового зала площадью 12000 м², в соответствии с п. 7.9 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», считаю необходимым производить одновременное включение всех систем противодымной вентиляции защищаемого помещения и соответственно открытие всех дымоприемных устройств, независимо от дымовой зоны, где произошел пожар.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш