



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

04.09.2017 № 46292п-В-2-3

На №0027-2017_OUT-23864
от 19.07.2017 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

Генеральному директору
ООО «Спектрум-Холдинг»
В.Ф. Иванову

E-mail: spectrum@spgr.ru

В соответствии с поручением ДНПР МЧС России по существу вопроса, изложенного в обращении генерального директора ООО «Спектрум-Холдинг» В.Ф. Иванова № 0027-2017_OUT-23864 от 19.07.2017 г., сообщаю следующее.

В соответствии с требованиями п. 6.2.27 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» помещение безопасной зоны для людей с ограниченными возможностями передвижения (далее - МГН) должно быть незадымляемым. В соответствии с п. 6.2.28 СП 59.13330.2016, безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН.

Согласно требованиям п. 7.14 р) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» незадымляемость указанной выше безопасной зоны обеспечивается ее защитой приточной противодымной вентиляцией. Для обеспечения необходимых условий пребывания МГН в безопасной зоне, в соответствии с требованиями п.7.17 е) СП 7.13130.2013, предусматривается подогрев подаваемого приточной противодымной вентиляцией воздуха.

С учетом изложенного, считаю, что устройство безопасных зон на открытых балконах, лоджиях не допустимо. Размещение безопасной зоны в лестничных клетках не отменяет необходимости выполнения положений СП 7.13130.2013.

Начальника института

П.А. Чернышов
(495) 524-81-62

Д.М. Гордиенко