



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.08.2016 № 436-1-29-13-4 Гр. Фаустову Л.А.

На № б/н от 20.07.2016

e-mail: lfaustov@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю, что при предъявлении противопожарных требова-
ний в соответствии с СП 4.13130.2013 под пищеблоком понимается обособленная
группа помещений производственного и складского назначения для пригото-
вления и хранения пищи. Зал для приема пищи относится к общественным помеще-
ниям для посетителей и к помещениям пищеблока не относится.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш