

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28 июля 2014 года № 3410эп-13-5-02

Генеральному директору ООО "ТРИАТОН"

А.Ю. Степкову

На Ваш запрос* сообщаем следующее.

Определение класса функциональной пожарной опасности зданий и помещений осуществляется проектировщиком на стадии проектирования.

По нашему мнению, перечисленные в Вашем письме помещения, относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5 и подлежат категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности.

Все горючие и трудногорючие вещества и материалы, находящиеся или обращающиеся в помещении (за исключением горючих и трудногорючих вещества и материалы, входящих в состав строительных конструкций), являются временной пожарной нагрузкой.

Заместитель начальника института -

начальник НИЦ ППиПЧСП

И. Р. Хасанов

*