

Заместителю руководителя службы эксплуатации ГК, ГМ, РЦ и АТП
по вопросам пожарной безопасности департамента эксплуатации ЗАО «Тандер»
О.А. Золотухину
ул. Солнечная, 15/2, г. Краснодар, 350072

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее. В нормативных документах по пожарной безопасности отсутствуют обязательные требования по изготовлению планов эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации при пожаре могут быть **выполнены на обычных (несветящихся) материалах**, в том числе на бумаге. Согласование планов эвакуации людей при пожаре с органами ГПН не требуется.

В случае сомнений в правомерности действия (бездействия) и решения государственного инспектора по пожарному надзору Вы можете обжаловать их в установленном порядке. В соответствии с приказом МЧС РФ от 1 октября 2007 г. № 517 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте в Минюсте РФ 31 октября 2007 г., регистрационный № 10424) обжалование осуществляется к вышестоящему в порядке подчиненности государственному инспектору по пожарному надзору. Информация о порядке подачи жалобы и ее примерная форма размещаются на информационных стендах в помещениях органов ГПН.

Заместитель начальника - начальник НИЦ УИТ ПСС

А.В. Матюшин