



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiro@vniiro.ru; <http://www.vniiro.ru>

Гр. Гладких Н.Н.

09.07.2025 № УФ-117-1282-13-2

На № 34773643 от 11.06.2025

E-mail: gladkinniknik@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 11.06.2025 № 34773643, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 16.06.2025 № ГИ-12477, сообщаем следующее.

Положения последнего абзаца п. 6.7.21 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» относятся к спортивным сооружениям на открытом воздухе (класс функциональной пожарной опасности Ф2.3) без использования подтрибунного пространства и исключают размещение под трибунами этих сооружений горючих веществ и материалов.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Э.М. Идрисов

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-52