



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

16 АПР 2018

№ 48-1790-13

На № _____ от _____

С. Шипицину
shsa69@inbox.ru

ГУ МЧС России по г. Москве

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

В соответствии с положениями части 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) специальные технические условия по пожарной безопасности разрабатываются для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Требования к площади в пределах пожарного отсека для зданий различного функционального назначения изложены в своде правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Превышение площади пожарного отсека является отступлением от нормативных требований пожарной безопасности и само по себе не может являться основанием для разработки специальных технических условий.

Пожарная безопасность объекта защиты в этом случае должна быть подтверждена в рамках выполнения положений части 1 статьи 6 Технического регламента.

С.А. Кададов