

МЧС России
от гражданина Мажевского
Сергея Валерьевича,
проживающего по адресу: г.
Москва ул. Кухмистерова
12/23 кв. 24, индекс: 109388
Tel: +7(977)877-40-50
E-mail: 1020304042@mail.ru

О расчете категории помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности

При расчете категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, возникло затруднение с необходимостью учета пожарной нагрузки, находящейся в закрытых сплошных металлических шкафах (кожухах).

Прошу вас дать разъяснение о возможности не учитывать пожарную нагрузку находящуюся в закрытых сплошных металлических шкафах (кожухах), при расчете категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Инженер проектировщик по ПБ
Мажевский С.В.
от 05.07.2019



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.07.2019 № 1202-1-29-13-5

гр. Мажевскому С.В.

На № _____ от _____

E-mail: 1020304042@mail.ru

По поручению руководства МЧС России на Ваше электронное обращение от 05.07.2019 № 34144081 сообщая следующее.

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств (п.4.2 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности").

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные смеси, определяется из предпосылок, что происходит расчетная авария одного из аппаратов и все содержимое аппарата поступает в помещение (п. А.1.2 прил. А СП 12.13130.2009).

Количество легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов определяется в пределах пожароопасного участка (п. Б.2, прил. Б СП 12.13130.2009).

Таким образом, при расчете категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует учитывать пожарную нагрузку, находящуюся в сплошных металлических шкафах (козлах).

Начальник института

Д.М. Гордиенко