



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.06.2014 № 250821-13-403

На № 90-05/0638 от 02.04.2014.

О применении нормативных
документов

Начальнику управления
проектирования
ООО «Мортон»
Т.С. Зверевой

E-mail: t.zvereva@morton.ru

В ответ на Ваш запрос сообщая следующее:

1) По мнению специалистов института на покрытии зданий высотой более 75 м должны предусматриваться площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета размером не менее 5х5 м. При этом, высоту здания следует определять в соответствии с требованиями п. 3.1 СП 1.13130.2009.

2) Сквозные проходы через лестничные клетки допускается не проектировать, если предусмотрена водопроводная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов с двух противоположных сторон здания, **имеющих наибольшую длину**. При этом к пожарным гидрантам должен быть обеспечен проезд пожарной техники в любое время года.

Согласно п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.

В п. 9.11 СП 8.13130.2009 расстояния указаны следующие:

- при наличии автонасосов — 200 м;
- при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Вышеуказанные требования должны выполняться при устройстве сквозных проходов и при их отсутствии.

3) Нормативным документом по пожарной безопасности в части проектирования путей эвакуации в настоящее время является СП 1.13130.2009. В соответствии с п. 4.1.7 данного свода правил размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету. Таким образом, ширина лестничного марша в свету определяется как расстояние от края стены до поручня.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов