



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

14.08.2010 № Б-4-03-15902
На № 14 от 14.07.2010 г.

Директору
ООО «Аудит Сервис Оптимум»
С.Г. Светушенко
ул. Комиссарова, д.28, г. Владимир, 600018
факс: (4922) 31-51-34

О разъяснении противопожарных
требований

По существу Вашего обращения сообщая:

1. В настоящее время институт не располагает статистическими данными о частоте возникновения пожара в течение года в жилых, административно-бытовых и офисных зданиях в связи с отсутствием данных об общем количестве указанных объектов на территории Российской Федерации.

2. Данные о пожарах происшедших на объектах образования, культуры и социальной защиты по карточкам пожара в 2005-2009 гг. подготовлены и отправлены в Ваш адрес по электронной почте.

3. Значение времени начала эвакуации людей для жилых и офисных зданий указаны в п. 1 и п.4 приложения №5 таблицы П5.1 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приложение к приказу МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382) (далее Методика). Для административно-бытовых зданий значение времени начала эвакуации следует принимать согласно п. 3 или п. 4 приложения №5 таблицы П5.1 Методики в зависимости от назначения объекта.

Начальник

Н.П. Копылов

А.А. Абашкин
(495) 524-81-35