



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.03.2010 № 13404-134ф
Директору
ООО «ЕвроДом»
Н.В. Зацепину

На № 44 от 17.02.2010 г.

Телефакс: (4922) 32-73-66
Телефон: (4922) 21-68-21

Уважаемый господин Зацепин!

На Ваш запрос о разъяснении требований пожарной безопасности сообщая следующее.

По п.1:

- классификация противопожарных преград в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара приведена в ст. 37 ФЗ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- стены лестничных клеток могут опираться на конструкции междуэтажных перекрытий в том случае, если конструкция перекрытия имеет предел огнестойкости не менее предела огнестойкости стен лестничной клетки;

- вопрос о нормировании огнестойкости заполнений проемов в стенах лестничных клеток решается в зависимости от степени огнестойкости, функциональной пожарной опасности, этажности здания, площади этажа, например: СНиП 21-01-97* п. 6.13* «... В зданиях высотой не более 15 м допускается один эвакуационный выход ... при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).»; СНиП 31-01-2003 «Здания многоквартирные п. 7.2.11 «... При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовый холл), а двери лестничной клетки ... должны быть противопожарными 2-го типа.». Также вышеуказанный вопрос регулируется в следующих нормативных документах: СНиП 31-01-2003 п. 7.2.15; МГСН 3.01-01 п.п. 3.27, 3.30, 3.33, 3.34, 3.53; МГСН 4.04-94 п.п. 2.18*, 2.21; МГСН 4.12-97 п. 2 Приложения 3; МГСН 4.16-98 п.п. 9.24*, 9.26*;

- в связи с тем, что внутренние стены лестничных клеток, наряду с другими видами строительных конструкций, выполняют функции несущих строительных конструкций, одним из предельных состояний по огнестойкости для них является потеря несущей способности R, определяемая по ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

По п. 2 Вашего письма сообщаю, что в нормативных документах не предусмотрено размещение тамбур-шлюза между подвальным этажом и первым этажом в объеме лестничной клетки.

С уважением,

Начальник



Н.П.Копылов

А.В.Ружинский
(495) 524-81-27

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроДом»

ИНН 3327332666, КПП 332701001, Юридический адрес: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36;
Почтовый адрес: 600020, г. Владимир, ул. Мира, д. 96, к. 70, Тел. (4922) 21-68-21, тел./факс (4922)32-73-66
Р/с 40702810110020010355 во Владимирском отделении № 8611 г. Владимир,
БИК 041708602, К/с 30101810000000000602, e-mail: evrodom-vlad@yandex.ru

17 февраля 2010 г. № 44

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России
Н.П. Копылову

Телефон: (495) 521-23-33.
Телефакс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru

Уважаемый Николай Петрович !

ООО «ЕвроДом» обращаясь к Вам, как к главному пожарно-техническому научно-исследовательскому учреждению просит разъяснить некоторые требования пожарной безопасности:

1. Внутренние стены лестничных клеток имеют предел огнестойкости, установленный в таб. 4 СНиП 21-01-97 и табл. 21 ФЗ от 22.07.08. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- означает ли это что они относятся к противопожарным преградам ?;
- могут ли лестничные клетки начинаться с любого этажа (например со второго) не опираясь на собственный фундамент, а опираясь на конструкции перекрытия какого либо этажа?;
- нормируется ли пределы огнестойкости заполнения проемов в стенах лестничной клетки?
- для чего придавать внутренним стенам л.к. предел огнестойкости R?;

2. Допускается ли размещать в объеме лестничной клетки тамбур-шлюз между подвальным и первым этажом (например - расположив его на промежуточной площадке лестничной клетки).

Просим Вас сообщить письменно или факсом в наш адрес принятое Вами решение.

С уважением,
Директор ООО «ЕвроДом»

Н.В. Зацепин