



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1, Москва. 105066  
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52  
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Директору  
ООО «Аудит Сервис Оптимаум»

С.Г. Светушенко  
ул. Комиссарова, д. 28,  
г. Владимир, 600027

21.03.2011 № 14-00-09/1484

На № П-3484 от 24.02.2011

О согласовании размещения  
крышной котельной

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело Ваше обращение в Правительство Российской Федерации, поступившее в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) из Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросу согласования размещения крышной котельной, и разъясняет.

В соответствии с требованиями п.1.19. Изменения № 1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России. Кроме того, требования к размещению крышных котельных содержатся в Своде правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2009).

И.о. начальника управления  
по надзору за объектами  
нефтегазового комплекса

Прокофьев А.А. (499) 261-60-43

С.А. Жулина



Вх: 9-п от 01.04.11