



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
Некоммерческого партнерства
«Альянс Пожарной Безопасности»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит.А, пом.5Н
г. Санкт-Петербург, 192220

29 АПР 2011

№ 19-2-11-1594

На № 29/03/11-1 от 29.03.2011

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение в адрес Минрегиона России по вопросу применения отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), сообщает следующее.

Техническим регламентом требования пожарной безопасности к акустическим материалам не установлены.

При применении декоративно-отделочных и облицовочных материалов, в том числе обладающих специальными акустическими свойствами необходимо руководствоваться требованиями статей 13 и 134 Технического регламента и таблиц 3 и 29 приложения к нему.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору
—
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.А.Макаревич

В.Е. Комков
449-98-71

375311