



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс (495) 529-82-52, 521-98-99

E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

28.06.2010 № 13-4-03-3622/

На № 842 от 11.05.2010

Главному инженеру ГУП МНИИТЭП

Б. Б. Никитину

Столенников пер., д. 13/15 г. Москва,
107031

Факс: 8 (495) 623-61-38

О разъяснении противопожарных
требований

На Ваш запрос, касающийся разъяснения противопожарных требований, сообщаем, что по мнению специалистов института, в соответствии с п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, переходы через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам Н1 прямоугольных в плане зданий и расположенных в пределах наружных стен здания (в глубину), нельзя рассматривать как переходы, расположенные во внутренних углах здания. При этом ширина такого перехода должна быть не менее 1,2 м (например, от простенка с дверными проемами до ограждения перехода в осях наружной стены).

С уважением,
назначенник

Н.П. Колосов

