



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____ Директору
На № 101 _____ от 15.11.2010 ООС«Парнас-2011»

И.В. Мачневу

ул. Хользунова, 40 д, г. Воронеж,
394068

Специалистами института проанализированы вопросы, изложенные в Вашем письме. Анализ представленных данных показал следующее.

В соответствии с требованиями п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 «Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа **Н1**, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть **открытыми** ..».

Данные требования направлены на достижение следующих целей:

- исключение формирования в зоне данных переходов опасных факторов пожара, распространяющихся из окон горящих помещений и создания предпосылок безопасной эвакуации людей по переходам;
- исключение распространения пожара в системе «горящая квартира- фасад здания- переход через наружную воздушную зону - лестничная клетка»;
- исключение распространения пожара в системе «горящая квартира-

коридор- переход через **наружную** воздушную зону - лестничная клетка».

Для однозначного трактования требования по обеспечению открытости переходов и обеспечению перечисленных выше целей институтом предусмотрена корректировка положений п. 4.4.9 СП **1.13130.2009**, в которой намечено указать, что переходы через наружную воздушную зону, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам типа **Н1**, должна иметь открытые боковые и фасадные стороны.

В представленном Вами проекте жилого здания предусмотрено устройство перехода через наружную воздушную зону, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа **Н1**, который полностью закрыт с двух боковых сторон. Фасадная сторона перехода также закрыта, но имеет открытый проем ширины **2110** мм по всей высоте от перекрытия до перекрытия.

Данное проектное решение не обеспечивает достижение необходимых целей противопожарной защиты на современном уровне и не может получить положительного заключения ВНИИПО.

Зам. начальника



И.Р.Хасанов