



П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

2-я Брестская ул., д.8, Москва, 125047, Телефон (499) 250-17-01, Факс (499) 250-57-74, E-mail: mgexp@post.mos.ru
ОКПО 84893842, ОГРН 1087746295845, ИНН/КПП 7710709394/771001001

04.05.11, № 117-28-190/11-0)-1
на № 133 от 01.04.11

Генеральному директору
ООО "Архитектура и Технология"

А.М. ПОНОМАРЕНКО

О терминологии в отношении
холодильных (морозильных)
камер

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская,
вл. 24
тел./факс (495) 225-7540
(495) 229-4918
(495) 229-4928

Вход. № 125

«16» 05 2011 г.

Мосгосэкспертиза рассмотрела Ваше обращение исх. № 133 от 01.04.2011
и сообщает.

В случае если в качестве ограждающих конструкций холодильных (морозильных) камер используются строительные конструкции здания (сооружения) – пол, стены, перекрытия с использованием эффективных утеплителей, гидроизоляции и т.д. – такие холодильные камеры считаются помещениями и соответствующим образом отражаются в экспликации помещений.

В случае использования в проектной документации изделий заводской готовности, включая сборно-разборные и полной заводской готовности, холодильные (морозильные) камеры, в соответствии с условиями их размещения, показываются на планах и учитываются в спецификации оборудования.

Размеры камер, сроки хранения продукции, режимы загрузки и т.д. определяются технологическим процессом, условиями хранения и режимом работы подразделений. Данная информация приводится в соответствующих разделах проектной документации.

Руководитель

С.В. Соколов

Устинов Ю.А.
(499) 250-4005