

МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

На № 545/11 от 31.03.2011 г.

Начальнику отдела пожарной
безопасности
Департамента социальной защиты
населения города Москвы
Б.И. Новикову

О разъяснении требований
нормативных документов

107045, г. Москва, Большой Головин
переулок, д. 15

М.В. Новикова

И.Р. Хасанов

Настоящим сообщаяю, что положения части 3 статьи 67 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о допустимости выполнения подъезда пожарных автомобилей к зданию только с одной стороны распространяются на все здания при выполнении условий, предусмотренных пунктами 1), 2), 3) части 3 статьи 7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон может быть выполнен как в виде кругового проезда, так и в виде подъезда к каждой гороне. При этом тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для азворота пожарной техники.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

И.Р. Хасанов