

В соответствии с пунктом 3.22 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пожарный пост: Специальное помещение, оборудованное приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами пожарными управления (или их выносными панелями индикации и/или управления), с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.

В соответствии с пунктом 5.12 СП 484.1311500.2020 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) и прибор пожарный управления (ППУ), функциональные модули индикации и управления, источник бесперебойного электропитания (ИБЭ) следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств, в других помещениях при одновременном выполнении условий:

а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта);

б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными стандартами.

При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.

Кроме того, пунктом 5.15 СП 484.1311500.2020 установлено, что пожарный пост (при его наличии) должен располагаться на первом или цокольном этаже здания. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более 25 м.

Пунктом 5.16 СП 484.1311500.2020 дополнительно регламентировано, что пожарный пост может располагаться в помещениях со схожим назначением, например, в диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами, при условии соблюдения требований к размещению пожарного поста на объекте.

Однако в соответствии с пунктом 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) должна включаться автоматически от

командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.

Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Дополнительно пунктом 3.5 СП 3.13130.2009 регламентировано, что управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

Анализ приведенных нормативных документов по пожарной безопасности свидетельствует о том, что помещение пожарного поста (диспетчерской) должно быть во всех зданиях (сооружениях), которые должны быть оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, СОУЭ.

Таким образом, необходимость защиты здания автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, СОУЭ определяет обязательность наличия в здании помещения пожарного поста (диспетчерской) для своевременного обнаружения пожара, оповещения о пожаре находящихся в здании людей, об организации их эвакуации в безопасную зону или непосредственно наружу. Помещение пожарного поста (диспетчерской) в обязательном порядке должно быть во всех зданиях (сооружениях) оснащенных автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения и СОУЭ 3-го, 4-го или 5-го типа даже в том случае, когда дежурный персонал находится в помещении пожарного поста (диспетчерской) только в рабочее время (например, в здании торговой организации).

Главный научный сотрудник
НИЦ ПТ и ПА
доктор технических наук



А.В. Матюшин

Начальник отдела 1.2
НИЦ ОУП ПБ



Е.В. Козырев

«27» марта 2023 г.