



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Гладких Н.Н.

E-mail: n.glad@outlook.com

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.12.2023 № ИГ-117-2631-12-4

На № _____ от _____

О разъяснении положений
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России и сообщают следующее.

Допустимое расстояние от внутреннего края подъезда для пожарной техники до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, в соответствии с требованиями пункта 8.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» с изменением №3, необходимо определять, исходя из отсчета от конструкции, элемента здания с максимальным выступом до внутреннего края подъезда для пожарных автомобилей.

Определяющим фактором в таких случаях является наличие выступающих конструкций здания (сооружения), способных создать препятствия в зоне рабочего поля высотной пожарной техники.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Мичудо Дмитрий Генрихович
(495) 521-52-68
Яковенко Кирилл Юрьевич
(495) 524-82-98 Мичудо