

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас дать разъяснения по следующим вопросам:

- 1) Распространяется ли требование п. 7.2 «а» СП 7.13130.2013 на коридоры подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м?
- 2) Распространяется ли требование п. 7.2 «в» СП 7.13130.2013 на коридоры подвальных и цокольных этажей?

24.08.2021



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.10.2022 № ИГ-117-1841-13-2
На № б/н от 28.09.2022

О рассмотрении обращения

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем, что положения п. 7.2 а), в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на коридоры подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий высотой более 28 м, в отношении описанных коридоров следует руководствоваться п. 7.2 б) СП 7.13130.2013.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023