



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

№ _____
На № _____ б/н _____ от 08.05.2024

Гр. Гладких Н.Н.

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п.5.4 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» габариты пристроенной части стилобата не должны превышать 15 м.

Данное требование распространяется на внешнюю часть стилобата, которая выступает за границы наружных стен основной (высотной) части здания.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин