



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.06.2024 № ИГ-117-1223-13-4 Гр. Гладких Н.Н.
На № б/н от 08.05.2024 E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п.5.4 СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» габариты пристроенной части стилобата не должны превышать 15 м.

Данное требование распространяется на внешнюю часть стилобата, которая выступает за границы наружных стен основной (высотной) части здания.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

74F0CEA179E054B7BVBV98F5348F896B
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025

Капустин Алексей Александрович
Шамонин Валерий Геннадьевич
8 (495) 524-82-57