



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.12.2024 № ВБ-117-6039-13-4 Главному инженеру компании
На № б/н от 13.11.2024 «Спектрум»
Ревенко О.

О применении нормативных
документов

E-mail: revenko@spgr.ru

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированное от 13.11.2024 № В-117-7342, и сообщают следующее.

В соответствии с п. 7.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов с расчетным числом посадочных мест в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 9.

По мнению специалистов института, при определении расчетного времени эвакуации людей при пожаре для зданий общественного назначения могут быть использованы методы, содержащиеся в Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.).

При определении расчетного времени эвакуации должны учитываться требования п. 4.2.17 СП 1.13130.2020 в соответствии с которым, при наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, при этом расчетное время эвакуации не включает в себя время начала эвакуации.

Начальник института

А.Б. Сивенков

Усолкин Степан Владимирович
Чудаева Елена Андреевна
8(495) 524-81-24