

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО

от 18 ноября 2024 г. N ИГ-19-16-1387

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что обращение рассмотрено и направляется [мнение](#) научно-исследовательского учреждения МЧС России пожарно-технического профиля (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России").

Заместитель директора

Департамента надзорной деятельности

и профилактической работы

А.А.МАКЕЕВ

Приложение

МНЕНИЕ

**СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО ВОПРОСАМ,
ИЗЛОЖЕННЫМ В ОБРАЩЕНИИ**

Рассмотрев в установленном порядке обращение, сообщаем следующее.

Полагаем, что в тексте изменения N 1 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", опубликованном на сайте Росстандарта, содержится техническая ошибка.

Письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 30.06.2023 N ИВ-117-2702-14-1 в тексте вышеуказанного документа примечание к таблице А1 было изложено в следующей редакции:

Примечание: <*> - для зданий класса Ф1.3 II, III степени огнестойкости, при устройстве междуэтажного пояса с пределом огнестойкости, предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" пункта 5.4.18, и при наличии глухой фрамуги высотой не менее 0,3 м с двухкамерным стеклопакетом.

Начальник НИЦ ТР

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

полковник внутренней службы

А.В.БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ

Начальник отдела 4.1 НИЦ ТР

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

майор внутренней службы

А.Н.КОХОНОВИЧ

Старший научный сотрудник

сектора 4.1.2 отдела 4.1 НИЦ ТР

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

М.В.ШИШКОВ