



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.11.2024 N ИГ-117-2438-13-2
"О разъяснении требований нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.11.2024 N ИГ-117-2438-13-2
"О разъяснении требований нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 2 ноября 2024 г. N ИГ-117-2438-13-2**

О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа.

Положения [п. 5.4.16 д\)](#) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" регламентируют требования к размерам простенков между проемами лестничной клетки и проемами помещений в наружной стене здания. Данные требования распространяются на случай плоского фасада, т.е. на случай, когда проем в наружной стене лестничной клетки и проем помещения в наружной стене здания лежат в одной плоскости.

В случае размещения лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой с образованием внутреннего угла между плоскостями наружных стен менее 135° (аналогично тому, как это показано в приложении к обращению) необходимо руководствоваться положениями [п. 5.4.16 е\)](#) СП 2.13130.2020.

В каждом из приведенных выше случаев расстояние между проемами лестничной клетки и помещения измеряется между наружными гранями проемов (без учета откосов).

Начальник института
А.Б.СИВЕНКОВ