



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.07.2022 № ИГ-117-1257-12-1
На № 07012 от 01.07.2022

Гражданину

Субботину А.В.

О разъяснении норм
законодательства в области
пожарной безопасности

e-mail: va.povarov@tensor.ru

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу проектирования здания «Центр обработки данных» сообщаем, что к электросиловому оборудованию, указанному в пункте 1.4 СП 10.13130.2020 относится оборудование, размещаемое в электромашинных помещениях, определяемое п. 5.1.2 раздела 5 «Электросиловые установки» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), а именно: электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящееся к ним вспомогательное оборудование.

Пунктом 6.1.19 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ. По мнению специалистов института, в случае невозможности экстренного отключения напряжения на указанном электрооборудовании не следует проектировать ВПВ в помещениях где оно размещается.

Окончательный вывод о необходимости наличия внутреннего противопожарного водопровода должен быть сделан проектной организацией с учетом специфики объекта.

Исполняющий обязанности
начальника института

Новиков Андрей Сергеевич
(495) 524-81-60



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

С.Н. Таранов