



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 09.01.2020 N 2-1-29-13-2 <Об
необходимости отключения систем вентиляции при пожаре>

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 09.01.2020 N 2-1-29-13-2
<Об необходимости отключения систем вентиляции при пожаре>

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 9 января 2020 г. N 2-1-29-13-2**

В соответствии с положениями [предпоследнего абзаца п. 6.24](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции при пожаре должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

Таким образом, в случае, если для обеспечения технологического процесса, в контексте запроса - поддержания микроклимата при пожаре в помещениях с размещенным оборудованием противопожарных систем (насосные пожаротушения, помещения связи, электрощитовые), требуется сохранение во включенном состоянии систем общеобменной вентиляции, обеспечивающих указанную выше функцию, считаю возможным не производить их отключение в соответствии с положениями [первого абзаца](#) указанного выше пункта.

Заместитель начальника института
А.Ю.ЛАГОЗИН