



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.05.2024 N ИГ-117-978-13-4
"О применении нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 02.05.2024 N ИГ-117-978-13-4
"О применении нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 2 мая 2024 г. N ИГ-117-978-13-4**

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

На Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с [п. 5.1.4](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" запрет на размещение в подвальных и подземных этажах зданий касается только производственных и складских помещений и на технические помещения, обслуживающие жилой дом, не распространяется. Категорирование помещений для инженерного оборудования и технического обслуживания, предусмотренное [п. 5.1.2](#) СП 4.13130.2013 с учетом осуществляемых пожароопасных процессов, необходимо для выполнения мероприятий по ограничению распространения пожара.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
С.Н. ТАРАНОВ