



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 03.07.2024 N ИГ-117-1444-13-4
"О применении нормативных документов"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 03.07.2024 N ИГ-117-1444-13-4
"О применении нормативных документов"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 3 июля 2024 г. N ИГ-117-1444-13-4**

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Согласно положению [п. 5.5.2](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", пищеблоки, размещаемые в жилых и общественных зданиях (кроме зданий общественного питания), сооружениях, следует отделять от других помещений и общих коридоров противопожарными перегородками. Отделять пищеблоков противопожарной перегородкой от примыкающего зала для посетителей, а также указанного зала от других помещений и коридоров не требуется. В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки, отделяющие общие пути эвакуации, должны выполняться с нормируемыми пределами огнестойкости согласно [п. 7.1.11](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Временно исполняющий обязанности
начальника института
А.Б.СИВЕНКОВ