



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 17.09.2024 N ИГ-117-2046-13-2
"О рассмотрении обращения"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 17.09.2024 N ИГ-117-2046-13-2
"О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 17 сентября 2024 г. N ИГ-117-2046-13-2**

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее.

Положения [п. 7.2 е\)](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" распространяются на все производственные или складские помещения с постоянными рабочими местами в помещениях категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также категории В4, Г или Д по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных в здании IV степени огнестойкости, в том числе лабораторные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
А.Б.СИВЕНКОВ