

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО
от 19 апреля 2023 г. N ИГ-117-880-13-4****О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение в адрес МЧС России, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное.

По существу обращения сообщаем следующее.

1) В соответствии с [п. 4.4.10](#) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020) в объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа.

В соответствии с требованиями [п.п. 9.2.1](#) и [9.2.6](#) СП 1.13130.2020 допускается размещение пожаробезопасных зон 4-го типа (далее - ПБЗ 4-го типа) в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой не более 28 м на площадках обычных лестничных клеток.

При этом возможность размещения ПБЗ 4-го типа в объеме лестничной клетки с лифтами нормативно не оговорена.

Кроме того, [ГОСТ Р 53296-2009](#) "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" не допускает размещение шахт лифтов с режимом транспортирования пожарных подразделений в объеме лестничной клетки (см. схемы размещения на [рис А.1 - А.4](#) указанного ГОСТ).

По мнению специалистов института, принимая во внимание пожарную опасность лифта, а также материал отделки купе кабины, размещение ПБЗ 4-го типа в объеме лестничной клетки с лифтами не допускается.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время специалистами института подготовлена окончательная редакция [Изменения N 1](#) к СП 1.13130.2020, в рамках которого будут внесены соответствующие изменения.

2) В соответствии с требованиями п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий:

наличие не менее двух эвакуационных выходов с каждого этажа здания (за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.9);

выполнение дверей указанных помещений противопожарными 1-го типа для зданий I, II степеней огнестойкости и 2-го типа - для зданий III, IV степеней огнестойкости;

защита указанных помещений вытяжной противодымной вентиляцией в случае, если лестничная клетка является незадымляемой.

Таким образом, проектирование выходов из помещений непосредственно на лестничную клетку допускается только при выполнении всех условий, указанных в п. 4.2.25 СП 1.13130.2020, в т.ч. для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.

Вместе с тем для зданий класса Ф1.3 допускается проектировать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (при наличии единственной лестничной клетки) в здании (секции) высотой не более 3-х этажей, не считая верхних технических этажей. При этом предел огнестойкости указанных дверей не нормируется.

Исполняющий обязанности
начальника института
С.Н.ТАРАНОВ