



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 19.12.2018 N 2679-1-29-13-2
<Об устройстве системы противодымной защиты>

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 19.12.2018 N 2679-1-29-13-2
<Об устройстве системы противодымной защиты>

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 19 декабря 2018 г. N 2679-1-29-13-2**

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели обращение и сообщают следующее.

Естественное проветривание помещений, в том числе коридоров при пожаре не относится к противодымной защите зданий и сооружений различного назначения, а является лишь одним из условий применения вытяжной противодымной вентиляции согласно п. 7.2 в перечислениях "в", "ж" и п. 7.3 в перечислении "д" СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Для оконных или иных проемов в наружных ограждениях таких помещений (коридоров) по п. 8.5 СП 7.13130.2013 должна быть предусмотрена возможность беспрепятственного ручного открывания в произвольный момент времени. При этом исключена необходимость устройства автоматически и дистанционно управляемых приводов для принудительного открывания указанных проемов, как это нормативно требуется для вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги.

Начальник института
Д.М.ГОРДИЕНКО