

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"****ПИСЬМО
от 22 июля 2024 г. N ИГ-117-1580-13-2****О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

Специалисты института рассмотрели обращение и сообщают следующее.

Согласно **п. 7.3 д)** СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" требования **п. 7.2**, указанного выше свода правил, не распространяются на коридоры (за исключением указанных в **подпунктах а) и б) пункта 7.2)** без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выход в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию $1,96 * 10^5 \text{ м}^3/\text{кг}$.

Действующая редакция пункта не включает в себя понятие "помещение с постоянным пребыванием людей", определение которому дано в **п. 3.11** этого свода правил.

При этом информируем, что в готовящемся проекте изменений N 3 СП 7.13130.2013 в **п. 7.3 д)** планируется внесение изменений по затронутому вопросу.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
А.Б.СИВЕНКОВ