



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2024 N ИГ-117-464-11-2
"О рассмотрении обращения"

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

Название документа

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 11.03.2024 N ИГ-117-464-11-2
"О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО
от 11 марта 2024 г. N ИГ-117-464-11-2**

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Рассмотрев обращение, поступившее на официальный сайт ФГБУ ВНИИПО МЧС России (далее - институт) в электронной форме, сообщаем следующее.

Согласно [пункту 1](#) примечания к таблице 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя, в качестве которого, в том числе, используется показатель "Наибольшее число этажей" здания, сооружения. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в [таблице 2](#) нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.

Согласно [пункту А.9](#) Приложения А СП 118.13330.2022 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" под этажностью здания понимают количество всех надземных этажей общественного здания. При определении этажности общественного здания учитывают все надземные этажи, в том числе мансардный, а также цокольный этаж. А под количеством этажей общественного здания понимают общее количество всех планировочных уровней общественного здания, определяемых как этаж. При определении количества этажей учитывают все надземные этажи, в том числе мансардный, все подземные этажи, а также цокольный этаж.

В то же время [примечанием](#) к пункту А. 10 Приложения А СП 118.13330.2022 установлено, что определение количества этажей общественного здания для иных целей (расчета лифтов, пожарной безопасности, кадастровой оценки и т.д.) проводят по требованиям соответствующих нормативных документов.

В соответствии с [пунктом 3.56](#) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" этажность здания (при применении требований пожарной безопасности) - число этажей здания, включая все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия

находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.

Кроме того, в п. А. 1.7 свода правил СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные" при определении этажности здания, сооружения также используется понятие "число этажей".

Специалисты института считают, что в приведенных выше документах при определении этажности здания используются равнозначные понятия "число этажей" и "количество этажей". При этом, в зависимости от функционального назначения здания (сооружения) в его этажность включается либо подземные и надземные этажи, либо только надземные этажи.

Одновременно информируем, что разъяснения, содержащиеся в письмах института, носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве общеобязательных предписаний временного или постоянного характера.

Временно исполняющий обязанности
начальника института
С.Н.ТАРАНОВ