



<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 30.03.2023 N ИГ-117-669-13-2  
"О разъяснении требований нормативных документов"

---

**Источник публикации**

Документ опубликован не был

**Примечание к документу**

При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

**Название документа**

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 30.03.2023 N ИГ-117-669-13-2  
"О разъяснении требований нормативных документов"

---

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО  
от 30 марта 2023 г. N ИГ-117-669-13-2**

**О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение.

В соответствии с положениями [п. 6.7.1](#) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий высших учебных заведений, которые являются частным случаем общественных зданий, следует принимать в соответствии с [таблицей 6.9](#) данного свода правил.

При этом высота таких зданий не должна превышать 28 м согласно [п. 6.7.15](#) СП 2.13130.2020.

Начальник института  
Д.М.ГОРДИЕНКО