

ООО «Пожарный эксперт»
ИНН 3906262709
ул. Земельная, д.12, оф. 6
г. Калининград, Россия, 236029

8 (4012) 33 77 95
8 (921) 102 41 41
www.poj-expert.com
info@poj-expert.com



Исх. № 33 от 08 декабря 2020 г.

ВНИИПО МЧС России

Прошу дать разъяснения по вопросу эвакуации из детских игровых зон.

Пунктом 5.2.6. СП 1.13130.2020 установлено, что «При использовании в детских игровых зонах аттракционов в виде лабиринтов или многоуровневых этажерок должны быть предусмотрены мероприятия для экстренного вывода детей на путь эвакуации внутри указанных помещений».

Прошу пояснить:

- Какие мероприятия могут предусматриваться для экстренного вывода детей?
- Как оценить их достаточность?
- Как оценить время эвакуации с использованием средств экстренного вывода?
- Какие к ним должны предъявляться требования?
- Какие критерии необходимо использовать для оценки достаточности предусмотренных мероприятий?

Ответ на запрос прошу направить в электронном виде на адрес электронной почты info@poj-expert.com или на почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Земельная, д. 12, оф. 6

С уважением,
генеральный директор
ООО «Пожарный эксперт»

Владислав Владимирович
Опацкий

8-921-102-41-41

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.12.2020 № 118-114-1383-13-4 Генеральному директору
На № 33 от 08.12.2020 ООО «Пожарный эксперт»
Опацкому В.В.

О рассмотрении обращения

E-mail: info@poj-expert.com

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» при использовании в детских игровых зонах аттракционов в виде лабиринтов или многоуровневых этажерок должны быть предусмотрены мероприятия для экстренного вывода детей на путь эвакуации внутри указанных помещений.

Вид указанных мероприятий и форму обоснования их достаточности (эксперимент, расчет (моделирование) и пр.) выбирает проектная организация и отражает в проектной документации, а полноту обоснования оценивают органы экспертизы.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Полетаев Александр Николаевич
тел. (495) 5248124