

ООО «Пожарный эксперт»
ИНН 3906262709
ул. Земельная, д.12, оф. 6
г. Калининград, Россия, 236029

8 (4012) 33 77 95
8 (921) 102 41 41
www.poj-expert.com
info@poj-expert.com



Иск. № 34 от 28 декабря 2020 г.

ВНИИПО МЧС России

Прошу дать разъяснения по оценке воспламеняемости аттракционов и игровых изделий.

Абз. 3 пункта 5.2.6. СП 1.13130.2020 установлено, что «Применение аттракционов и игровых изделий из легковоспламеняющихся материалов не допускается».

Прошу пояснить:

- Какая продукция в соответствии с классификаторами ОКПД 2 и ТНВД подразумевается в абз. 3 пункта 5.2.6. СП 1.13130.2020?
- В соответствии с каким национальным стандартом должна определяться воспламеняемость материалов, из которых изготовлены «аттракционы и игровые изделия»?

Ответ на запрос прошу направить в электронном виде на адрес электронной почты info@poj-expert.com или на почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Земельная, д. 12, оф. 6

С уважением,
генеральный директор
ООО «Пожарный эксперт»
Владислав Владимирович
Опацкий
8-921-102-41-41



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.02.2021 № 48-117-310-134 Генеральному директору
На № 34 от 28.12.2020 ООО «Пожарный эксперт»
Опацкому В.В.

О рассмотрении обращения

E-mail: info@poj-expert.com

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с требованиями п. 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в детских игровых зонах, размещенных в том числе в зданиях иного функционального назначения или многофункциональных зданиях, применение аттракционов и игровых изделий из легковоспламеняющихся материалов не допускается.

К легковоспламеняющимся материалам относятся материалы, способные воспламениться от малокалорийных источников зажигания, быстро распространять пламя по поверхности и образовывать горящие капли расплава.

Методически отнести материалы детских аттракционов и игровых изделий к легковоспламеняемым возможно, применив методику ГОСТ Р 56027-2014 «Материалы строительные. Метод испытаний на возгораемость под воздействием малого пламени», которая распространяется на все виды однородных и многослойных строительных материалов и выделяет наиболее пожароопасную группу - группу горючих легковозгораемых материалов по времени самостоятельного горения, скорости распространения пламени и наличию горящих капель расплава (по воспламенению фильтровальной бумаги).

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Полетаев Александр Николаевич
Шамонин Валерий Геннадьевич
тел. (495) 5248124