



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

12.12.2018 № 2629-1-29-13-4

Г-ну Соколову Б.В.

На № б/н от 19.11.2018.

e-mail: [pbo301@mail.ru](mailto:pbo301@mail.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов

Уважаемый Борис Владимирович!

В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее.

Действительно, наличие на путях эвакуации противопожарных дверей, а также обычных дверей с доводчиками способствует предотвращению распространения опасных факторов пожара (далее - ОФП). Однако, даже при закрытом положении указанных дверей они могут не обеспечивать полную герметичность вследствие неплотного прилегания двери, отсутствия уплотнения (для обычных дверей с доводчиками), износа уплотнения в процессе повседневной эксплуатации и т.д.

Конечно, даже с учетом всех вышеперечисленных факторов ОФП при наличии двери с доводчиком будут распространяться значительно медленнее, чем при ее отсутствии и наличие дверей, в том числе противопожарных, с доводчиками и другими устройствами самозакрывания должно учитываться Методикой определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.) с учетом изменений внесенных Приказом МЧС России №749 от 12.12. 2011 г. и Приказом МЧС России №632 от 02.12.2015 года (далее – Методика). Однако в настоящее время порядок их учета Методикой не регламентирован, а их учет произвольным образом, в соответствии с представлениями конкретного расчетчика может привести к существенной недооценке пожарной опасности объекта

В этой связи, в соответствии с п. 7 Методики при расчете рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, характеризующиеся наиболее высокой динамикой нарастания ОФП. Следовательно, при проведении расчета пожарного риска двери в

обычные лестничные клетки (в том числе противопожарные и с доводчиками)  
должны рассматриваться как открытые.

Заместитель начальника института



А.Ю. Лагозин