



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.10.2017 № 5285эп-12-1-4

На № 124/37 от 08.09.2017

Группа ЭКОГАРАНТ
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»

Директору

А.Н. Голдакову

Info76@eg-holding.ru

По мнению специалистов института, требования п. 5.7.1 и п. 5.7.3 СП 5.13130 распространяются на помещения: защищаемые, насосных станций, узлов управления.

Трубопроводы установок пожаротушения, монтируемые снаружи защищаемого объекта и скрытые в грунте, могут быть из полимерных материалов отвечающих требованиям прочности, долговечности в выбранных условиях эксплуатации.

С уважением,
Главный инженер

Г.Н. Панфилов