



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.12.2014 № 5565ап-13-4-03 Директору

На № 65/71 от 27.10.2014

ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»

А.Н. Голдакову

150004. Ярославль, пр-т Ленина, д. 44,
офис 211

т/ф (4852) 58-0432, 58-09-32

Email: ecogarant71@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщая что, по мнению специалистов института, расстояния между общественными зданиями и инженерными сооружениями следует принимать согласно таблице 1 СП 4.113130.2013, как расстояния между общественными зданиями и производственными зданиями вспомогательного типа.

Заместитель начальника –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов