



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

16.12.2016 № 7740эп-13-2-3

На № 19 от 23.11.2016 г.

Эксперту по пожарной безопасности и  
инженерно-техническим мероприятиям  
ГО и ЧС ООО "Ярстройэкспертиза"  
Д.А. Косых

e-mail: [kda@eg-holding.ru](mailto:kda@eg-holding.ru)

По существу Вашего обращения сообщаем следующее.

В п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" изложены требования устройства междуэтажных поясов в наружных стенах зданий I—III степеней, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости. Эти требования не относятся к дверям балконов и эвакуационным выходам. Ширина проема в свету дверей балконов, как правило, не превышает 0,6 м, эвакуационных выходов – 0,8 м. Это также относится для зданий с применением "французских окон" в наружных стенах.

В действующих в настоящее время нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности, в т.ч. в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также в Федеральном законе от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", требования к огнестойкости ограждений балконов и лоджий отсутствуют.

Одновременно сообщаем, что согласно п. 7.1.11 СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко