



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Волкову А.С.

E-mail: alexander.volkov.71@gmail.com

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.07.2023 № ИГ-117-1531-12-4

На № _____ от _____

О разъяснении положений
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 21 июня 2023 и сообщают следующее.

В соответствии с приказом МЧС России от 15.06.2022 № 610 с 1 декабря 2022 г., введено в действие изменение № 3 к СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013).

Официальный полный текст изменений № 3 к СП 4.13130.2013 опубликован в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Росстандарта в разделе «Стандартизация – опубликование стандартов, классификаторов, сводов правил и переводов – опубликование сводов правил – переход к просмотру сводов правил».

По мнению специалистов института, требования к тупиковым проездам, сквозным проездам для производственных и складских зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 следует принимать по аналогии как для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 – Ф4 согласно разделу 8.1 СП 4.13130.2013.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко

Мичудо Дмитрий Генрихович
(495) 521-52-68
Яковенко Кирилл Юрьевич
(495) 524-82-98