



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

17.06.2022 № ИГ-117-960-13-4

Гр. Гладких Н.

На № б/н от 21.05.2022

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение, рассмотренное специалистами института, сообщаем следующее.

Пункт 5.1 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» входит в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190 с изменениями от 04.03.2021 № 234 и от 19.04.2022 №1007.

Применение на добровольной основе нормативных документов, включенных в данный перечень, является достаточным условием соблюдения требований соответствующего технического регламента.

Под термином «непосредственная близость», по мнению специалистов института, следует понимать близость без посредствующих, промежуточных звеньев. Соответственно, указанные в пункте 5.1.4 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях». Требования пожарной безопасности» лифты, должны располагаться в общем лестнично-лифтовом узле, содержащем эвакуационную лестничную клетку, либо быть сопряжены между собой через общее для них ограждение, в случае одиночной установки лифта с режимом транспортирования пожарно-спасательных подразделений.

Начальник института

Петров Александр Михайлович,
Сурина Галина Петровна
8(495) 524-81-23



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко