



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

08.04.2022 № ИГ-117-532-13-5

гр. Гладких Н.Н.

на № _____ от _____

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении нормативных
требований

Раздел 6.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» признан утратившим силу с 01.03.2022 в связи с введением в действие СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».

Нормативные требования при встраивании стоянок легковых автомобилей в здания других классов функциональной пожарной опасности изложены, в том числе, в п 5.4 СП 506.1311500.2021.

При этом, согласно п 5.4 СП 506.1311500.2021 стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1. При этом, стоянки автомобилей (включая механизированные) должны выделяться в отдельный пожарный отсек противопожарными преградами в соответствии с СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», имеющий степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются

Заместитель
начальника института

Трецин Евгений Сергеевич
8 (495) 524-84-24



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

А.Ю. Лагозин