



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.04.2022 № ИГ-117-522-13-5

гр. Волкову А.С.

на № _____ от _____

alexander.volkov.71@gmail.com

О разъяснении требований нормативных
документов

Согласно п. 6.2.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» легкобрасываемыми конструкциями (ЛСК) оборудуются помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности, площадь которых следует определять расчетом в соответствии с действующими нормативными документами.

Следует отметить, что в СП 12.13130.2009 «Определение категорий зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» при расчете избыточного давления ΔP для массы (m) горючего газа (ГГ), паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), входящей в формулы (А.1) и (А.4) допускается учитывать работу аварийной вентиляции, соответствующую требованиям п. А.2.3 СП 12.13130.2009.

При расчете параметров ЛСК, величину m при определении коэффициента степени заполнения объема помещения взрывоопасной смесью и ее участия во взрыве по формуле (13) Рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2015 «Расчет параметров легкобрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов» следует определять по формуле (А.6) СП 12.13130.2009 без учета снижения этой величины посредством аварийной вентиляции.

Заместитель
начальника института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

А.Ю. Лагозин

Зуйков Владимир Александрович
8 (495) 524-98-59