



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

гр. Гладких Н.Н.

e-mail: gladkinniknik@gmail.com

22.04.2026 № ИГ-117-759-13-5
На № 34876634 от 26.03.2026

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26 марта 2026 г. №34876634, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26 марта 2026 г. № ГИ-4438.

Противопожарные расстояния между различными объектами регламентированы нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности в зависимости от специфики объекта проектирования и области применения того или иного документа, в частности, при определении противопожарных расстояний необходимо руководствоваться СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее- СП 4.13130.2013).

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния от зданий, сооружений до лесных и других древесно-кустарниковых насаждений на землях населенных пунктов (городских лесов, парков, скверов, аллей, садов и т.п.) не нормируются. Указанные требования распространяются на застройку как жилых и общественных зданий, сооружений так и производственных, складских зданий и сооружений, если иное не оговорено в пятом абзаце п.4.14 СП 4.13130.2013, а также в действующих профильных документах.

В соответствии с пятым абзацем п.4.14 СП 4.13130.2013 при определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также

объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013, положениями ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 6 и 7), Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

В частности, согласно п. 6.1.6 СП 4.13130.2013, расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород (в том числе на территории населенных пунктов) и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.

Начальник института

Э.М. Идрисов

