



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.11.2023 № ИГ-117-2541-13-4
На № б/н от 26.10.2023

О применении нормативных документов

Направляем мнение специалистов института на Ваше обращение от 26.10.2023 № ГИ-117-1517.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко

Зуев Станислав Анатольевич
Цыбизова Регина Камильевна
(495) 524-81-74

**Мнение специалистов института на Ваше обращение
от 26.10.2023 № ГИ-117-1517**

По существу запроса сообщаем, что в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров допускается выполнить между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей) и ограждающими конструкциями шахты лифта.

Заместитель начальника центра НИЦ НТП ПБ–
начальник отдела



А.И. Рябиков

Начальник отдела



А.А. Абашкин

Начальник отдела



В.В. Зыков

Старший научный сотрудник отдела



С.Г. Панфилов

Ведущий сотрудник отдела



С.А. Зуев